

空調設備自動制御機器保守業務仕様書

保守点検は、当該装置を常に安全かつ正常に保つため、この仕様書に定めるところにより実施するものとする。

- 1 保守点検の実施場所
岩手県立釜石病院 住所：岩手県釜石市甲子町第10地割483番地6
- 2 保守点検する設備、作業対象及び数量等
別紙一覧表のとおり
- 3 保守点検の実施方法
 - (1) 受託者は、当該設備の機能保持のため、必要に応じて専門技術者及び作業員を派遣するものとする。
 - (2) 保守点検は、年2回(シーズン切替点検)実施するものとする。
 - (3) 設備の点検日時等については、病院保守担当係員(以下「係員」という。)と事前に打合せを行い、必要に応じて点検実施計画書を作成し、承認を得るものとする。
 - (4) 設備の点検等にあたっては、係員の了解または立会のうへで安全に実施し、点検終了後速やかに調整の良否、点検後の所見、点検者の氏名等の必要な事項を記載押印のうへ、点検記録表を提出し、係員の確認を得るものとする。
 - (5) 作業中は、患者等の安全を最優先し、事故防止等の処置を講じなければならない。
 - (6) 故障、異常等緊急の場合には、直ちに技術者等を派遣し修理等を実施するものとする。やむを得ず応急処置をしたときには、事後速やかに適正な方法による処置をしなければならない。
- 4 消耗品等の負担
点検に必要な工具類、計器類等及び保湿、ラッキング、パッキン等消耗品雑材料は受託者の負担とする。
- 5 個人情報の保護
個人情報を第三者に利用させる、若しくは開示、漏洩してはならないものとする。ただし、業務遂行上での必要性が生じたときには、係員の許可を得たうへで行うものとする。
- 6 その他
本仕様書に示されない事項であっても、当該設備の維持管理上、その必要と認められる軽微な修理及び部品の取替については、受託者の負担とする。ただし、明らかに病院の責任に起因する故障、破損等のために機器の取替等を行う場合はこの限りではない。
本仕様書の記載内容に疑義が生じた場合、又は、本仕様書に記載の無い事項については誠意をもって協議し解決するものとする。

機器名称	仕様等	数量	備考
・ ACP-32 3階新生児室系統			
Infilex GC	WY5111W	1台	
オペレータパネル	QY5100W	1台	
挿入形温度露点発信器	HY7015B	1台	
モジュトロールモーター	M904F	1台	
弁リソケーヅ	Q455C	1台	
三方弁	V5065A	1台	
直結形ダンパ操作器	MY6050A	1台	
デジタル指示調節器	R35	4台	
温度調節器	T675A	5台	
室内形温湿度センサ	HTY7043T	4台	
挿入形温度調節器	TY6800Z	1台	
・ 空調機制御AC-1 1F診療棟			
Infilex GC	WY5111W	1台	
オペレータパネル	QY5100W	1台	
挿入形温度露点発信器	HY7015B	1台	
コントロールモーター	MY3000F	3台	
弁リソケーヅ	Q455C	1台	
三方弁	V5065A	1台	
直結形ダンパ操作器	MY6040A	1台	
直結形ダンパ操作器	MY6050A	1台	
ダンパリソケーヅ	Q605A	2台	
室内形湿度発信器	HY7098A	2台	
・ 空調機制御AC-2 1F薬局			
Infilex GC	WY5111W	1台	
オペレータパネル	QY5100W	1台	
挿入形温度露点発信器	HY7015B	1台	
モジュトロールモーター	MY3000F	1台	
弁リソケーヅ	Q455C	1台	
三方弁	V5065A	1台	
直結形ダンパ操作器	MY6050A	1台	
室内形温度検出器	T7090C	1台	
室内形湿度発信器	HY7098A	1台	
・ 空調機制御AC-3 1F放射線科			
Infilex GC	WY5111W	1台	
オペレータパネル	QY5100W	1台	
挿入形露点センサ	HTY7903T	1台	
コントロールモーター	MY3000F	1台	
弁リソケーヅ	Q455C	1台	
三方弁	V5065A	1台	
直結形ダンパ操作器	MY6050A	2台	
室内形湿度発信器	HY7098A	1台	
・ 空調機制御AC-4 2F臨床検査科			
Infilex GC	WY5111W	1台	
オペレータパネル	QY5100W	1台	
挿入形温度露点発信器	HY7015B	1台	
モジュトロールモーター	M904F	1台	
弁リソケーヅ	Q455C	1台	
三方弁	V5065A	1台	
直結形ダンパ操作器	MY6040A	2台	
室内形湿度発信器	HY7098A	1台	

機器名称	仕様等	数量	備考
・空調機制御AC-5 2F診療棟			
Infilex GC	WY5111W	1台	
オペレータパネル	QY5100W	1台	
挿入形露点センサ	HY7903T	1台	
モジュトロールモーター	M904F	1台	
コントロールモーター	MY3000F	2台	
弁リネージ	Q455C	1台	
三方弁	V5065A	1台	
直結形ダンパ操作器	MY6050A	1台	
直結形ダンパ操作器	MY6040A	1台	
ダンパリネージ	Q605A	2台	
室内形湿度発信器	HY7098A	1台	
室内形温湿度センサ	HTY7043 T	1台	
・空調機制御AC-6 2F一般			
Infilex GC	WY5111W	1台	
オペレータパネル	QY5100W	1台	
挿入形温度露点発信器	HY7015B	1台	
モジュトロールモーター	M904F	1台	
弁リネージ	Q455C	1台	
三方弁	V5065A	1台	
直結形ダンパ操作器	MY6040A	1台	
室内形温度検出器	T7090C	1台	
・空調機制御AC-7 3~6F病棟系統			
Infilex GC	WY5111W	1台	
オペレータパネル	QY5100W	1台	
挿入形温度露点発信器	HY7015B	1台	
挿入形露点温度発信器	HY7901A	1台	
コントロールモーター	MY3000F	1台	
弁リネージ	Q455C	1台	
三方弁	V5065A	1台	
直結形ダンパ操作器	MY6050A	1台	
室内形温度センサ	TY7043Z	5台	
室内形温度検出器	T7090C	3台	
・エレベータ機械室換気			
ファーマスタット	T631A	1台	
・厨房給気制御			
温度調節器	T991A	1台	
モジュトロールモーター	M904E	1台	
弁リネージ	Q455C	1台	
単座弁	V5063A	1台	
・機械室、エレベータ機械室換気 増築棟			
ファーマスタット	T631A	1台	
温度調節器	FS-6TE	1台	
・オイルタンク廻り制御			
液面調節計	FS-S444N	1台	
液面警報制御装置	SL-42	1台	
・冷温水発生機廻り制御 増築棟			
感震装置	V-725	1台	
煤煙濃度計	S4010	1台	
緊急遮断弁装置	EBS-1P	1台	

